



Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27

E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

№ _____

На № _____ від _____

Київська міська
державна адміністрація
вул. Хрещатик, 36,
м. Київ 01044

Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва «Плесо»
вул. Микільсько-Слобідська, 7,
м. Київ, 02002

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомляє, що за результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок із купанням (надалі - пляжі), проведених ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», встановлено наступне.

Досліджені проби води відкритих водойм, станом на 10.06.2019р. не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року №172 (таблиці 1, 2 та пункт 7.19) та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року №173 (додаток 11) по наступним показникам (таблиці додаються):

- індекс лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП): пляжі «Золотий», «Пуца-Водиця», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний»;
- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляжі «Пуца-Водиця», «Райдуга» та «Тельбін»;
- водневий показник (рН): пляж «Галерний»;
- біохімічна потреба в кисні (БПК₅): пляжі «Троєщина» та «Чорторий».

Досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах м. Києва на 10.06.2019р. не відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"(ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року №400 по наступним показникам (таблиця додається):

- мутність: пляж «Центральний»;
- азот нітритів: пляж «Венеція»;
- загальна лужність: пляж «Дитячий»;
- загальне залізо: пляж «Центральний».

Враховуючи вищевикладене, необхідно:

- забезпечити інформування населення щодо можливості користування пляжами «Галерний», «Золотий», «Пуца-Водиця», «Райдуга», «Тельбін», «Троещина», «Центральний» та «Чорторий» виключно як зонами відпочинку населення без купання до покращення показників якості води у водоймах;

- виключити використання питної води з питних фонтанчиків на пляжах «Венеція», «Дитячий» та «Центральний» до доведення показників до нормативних значень.

Додаток: на 3-х арк.

Начальник



О.М. Рубан

Лабораторний контроль за мікробіологічними показниками стану внутрішніх водойм
в зонах рекреації м. Києва на 10.06.2019 рік

№ з/п	Найменування водойм та зон рекреації	Кількість проб/досліджень всього	не відповідають вимогам НД проб/досліджень всього	тільки на основний показник (ЛКП)					тільки на додаткові показники					
				кількість проб/досліджень	кількість проб/досліджень з відхиленнями	в т.ч. ступінь забруднення ЛКП (N < 5 тис/ч)				кількість проб/досліджень	кількість проб/досліджень з відхиленнями	кількість проб/досліджень з відхиленнями за показниками		
						<1 тис	<5 тис	<10 тис	>10 тис			E.Coli (N≤1000)	S.aureus (не повинно бути)	Індекс ентеро-коків (N-≤1000)
Дніпровський район														
1	«Венеція»	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
2	«Дитячий»	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
3	«Молодіжний»	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
4	«Центральний»	4/24	2/2	4/4	2/2				4/20	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
5	«Передмістна слобідка»	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
6	«Золотий»	2/12	2/2	2/2	2/2				2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
7	Озеро Тельбін	1/4	1/2	1/1	1/1				1/3	3,7·10 ³	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
8	Озеро Райдужне	1/4	1/2	1/1	1/1				1/3	1,1·10 ⁴	1/1	1,1·10 ³	не вияв.	не вияв.
9	«Веселка»	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
Деснянський район														
1	«Чорторий», р. Дніпро	2/12		2/2			190		2/10	<50	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
2	«Троєщина» р. Десенка	2/12		2/2			370		2/10	90	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
Голосіївський район														
1	затока Галерна	2/12		2/2					2/10	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.	не вияв.
Оболонський район														
1	Озеро «Вербне»	1/4		1/1			4,1·10 ³		1/3	<10 ²		не вияв.	не вияв.	не вияв.
2	Ставок «Горатишка» 7-а лінія Пуша-Водищи	1/4	1/2	1/1	1/1				1/3	6,5·10 ⁴	1/1	1,1·10 ³	не вияв.	не вияв.
ВСЬОГО		26/148	7/10	26/26	7/7				26/122	3/3	3	-	-	-

Лабораторний контроль за **санітарно-хімічними показниками** стану внутрішніх водойм та зон рекреації
 м. Києва станом на 10.06.2019р.

№ з/п	Найменування водойм та зон рекреації	Вид користувачів водойми	Кількість проб/досліджень всього	Не відповідає вимогам НГД проб /досліджень	в тому числі не відповідають за показниками				ХСК
					Нафтопродукти	Запах при 20°C (N-≤2 бали)	рН (N-6.5-8.5)	Розчинний кисень (N-≥4,0мг/дм³)	
Дніпровський район									
1	«Венеція»	пляж	2/14						
2	«Дитячий»	-/-	2/14						
3	«Молодіжний»	-/-	2/14						
4	«Центральний»	-/-	6/28						
5	«Передмісна слобідка»	-/-	2/14						
6	«Золотий»	-/-	2/14						
7	«Веселка»	-/-	2/14						
8	Озеро Тельбін	-/-							
9	Озеро Райдужне	-/-							
Деснянський район									
1	«Чорторий», р. Дніпро	пляж	2/14	2/2				3,41	
2	«Троєщина» р. Десенка	пляж	2/14	2/2				4,15	
Голосївський район									
1	загоса «І алерна»	пляж	2/14	2/2			8,99-9,0		
Оболонський район									
1	Озеро «Вербне»	пляж							
2	Ставок «Г орашиха» 7-а лінія Пуша-Водиця	пляж							
ВСЬОГО			22/154	6/6			2	4	

**Показники якості води питних фонтанчиків в зонах рекреації (пляжах)
на 10.06.2019р.**

Показники	пляжі	норматив	Венеція	Дитячий	Молодіж-ний	Центральний	Передмісна слобідка	Золотий	Тельбін	Райдужне	Чорторий	Веселка	Вербе	Пуща-Водиця
Присмак		2	0	0	0	0	0	0	0	0	не працює	не про-волились	0	0
Кольоровість, град		20	5	7,5	5	17,5	10	5	0	0			0	0
Мутність мг/дм ³		0,58	0,58	0,58	0,58	3,77	0,58	0,58						
pH		6,5-8,5	7,20	7,20	7,20	7,26	7,10	7,20	7,22	7,20				
Окисність перманганатна, мгО ₂ /дм ³		5,0	4,96	2,64	4,96	2,88	4,8	4,96					7,41	7,15
Азот аміаку, мг/дм ³		1,2	0,26	0,75	0,75	0,94	0,75	0,75						
Азот нітритів, мг/дм ³		0,5	1,089	0,055	0,046	0,01	0,107	0,029						
Азот нітратів, мг/дм ³		50,0	1,27	0,44	1,06	0,44	0,106	0,106						
Загальна жорсткість мг-екв/дм ³		7,0	4,7	3,4	4,9	3,0	4,7	4,6	5,65	4,5			4,7	3,1
Заціо загальне, мг/дм ³		0,2	0,19	0,2	0,18	0,79	0,19	0,16	0,15	0,07			0,109	0,12
Марганець, мг/дм ³		<0,001							<0,001	<0,001			<0,001	<0,001
Загальна дужність		6,5	3,7	7,5	3,7	3,8	3,8	3,7					1	
Мікробіологічні показники														
Загальне мікробне число КУО/см ³		до 100	1	2	2	4	2	2	2	0	0		0	0
Загальні колі форми в 100см ³		відсутні	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені					не виявлені
Е.солі в 100 см ³		відсутні	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені					не виявлені
Ентерокок в 100 см ³		відсутні	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені	не виявлені					не виявлені

* виділено значення, які не відповідають нормативам